



Zdravotní ústav se sídlem v Brně, Gorkého 6, 602 00 Brno

Značka: 30 B / 2004

Vyřizuje: MUDr. Prokopová  
tel.543423315

Brno 17.5.2004

### VÝSLEDNÉ ZHODNOCENÍ VÝROBKŮ PŘÍCHÁZEJÍCÍCH DO PŘÍMÉHO STYKU S PITNOU VODOU

V souladu s § 5 zákona č. 258 /2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění zákona 274/2003 Sb. jste požádali o ověření zdravotní nezávadnosti výrobků určených pro styk s pitnou vodou:

**trubky PEX – AL – PEX**

**výrobce Valsir s.r.l., Localita Merlano No. 2, 250 78 Vestone (BC) Italy**

Jedná se o vícevrstvé trubky s vnější a vnitřní vrstvou ( která je ve styku s pitnou vodou ) z polyetylenu .

Na podkladě doložených dokladů, provedení výluhových testů a zhodnocení výsledků lze konstatovat, že výše uvedené výrobky

**o d p o v í d a j í**


**požadavkům Vyhlášky č. 37/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou a na úpravu vody.**

Tento závěr se vztahuje pouze na výrobky stejného složení a použití jako vzorky předložené k ověření.

Příloha:

1. hodnocení 30 A/2004

2. protokol 1927 – 1932/2004

  
RNDr. B. Pokorný, CSc.  
ředitel Zdravotního ústavu v Brně

Zdravotní ústav se sídlem v Brně  
Gorkého 6, 602 00 Brno  
Ředitel

Na vědomí: SZÚ Praha

Telefon: 541421211-13

Fax: 5412+3 548

Bankovní spoj.  
Volksbank CZ, a.s. 4010049199/6800

IČO 71009531